

ООО «Крокус»

ОПГН 1163123057206, ИИН 3123383359,
308019, РФ, г. Белгород, ул. Толстого, дом 22, кв. 11
Свидетельство № СРО-П-005-21052009, выданное 09.12. 2020 г.,
Ассоциацией "СРО Белгородское сообщество проектных организаций",
регистрационный номер члена в реестре саморегулируемой организации 0288

Заказчик: ООО «Воронежская керамика»

ООО "Воронежская керамика"
Наружные и внутренние сети пожаротушения

Материальный склад

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

145/1-4-ВК

г. Воронеж 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План 1 этажа с системой противопожарного водопровода Схема системы В2	

Наименование системы	Потребный напор на вводе, МПа.	Расчетный расход				Установ- ленная мощность эл.двиг.кВт.	Примечание
		м³/сут	м³/час	л/сек	при по- жаре л/сек		
Система противопожарного					2,6х2		
водопровода							

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	
	Ссылочные документы	
ГОСТ 21.206-2012	Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205-2016	Условные обозначения элементов санитарно-технических систем	
Серия 5.905-26.08 л.1	Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зда-ний и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах.	
Серия 4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
145/1-4-ВК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов системы противопожарного водопровода.	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект разработан на основании задания на проектирование, выданного и утвержденного заказчиком.
2. Проект разрабатывается система внутреннего пожаротушения (В2).
3. Проект системы внутреннего противопожарного водоснабжения материального склада выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
4. На основании Федерального Закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" N123-ФЗ от 28 июля 2008г, статья 32 материальный склад по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф5.2.
5. Согласно СП 10.13130.2020 табл.7.2 количество пожарных кранов, одновременно-используемых для тушения пожара 2, расход диктующего пожарного крана 2,5л/сек, согласно СП10.13130.20, табл.7.3 диаметр выходного отверстия пожарного ствола 16мм.
6. Согласно СП 10.13130.2020 п.6.1.13 пожарные краны расположены из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.
7. Проект внутреннего противопожарного водопровода выполнен на подоснове (технические паспорта зданий) предоставленных заказчиком.

						145/1-4-ВК			
						ООО "Воронежская керамика" Наружный и внутренний пожарный водопровод			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	Материальный склад	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Сошникова				05.2021		Р	1	2
Проверил	Бобецкая				05.2021				
Н. контр.	Чижова				05.2021				
ГИП	Калинина				05.2021				
						Общие данные	ООО "Крокус" г. Воронеж		

